

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-130

по адресу: Ленинградский проспект, дом 1

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличие изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах №1-130 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-58

по адресу: Ленинградский проспект, дом 13, строение 1А

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах №1-58 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-90

по адресу: Ленинградский проспект, дом 27

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах №1-90 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

Залуковская Н.Н.

Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-41

по адресу: Нижняя улица, дом 3

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110 мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером - 250 мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250 мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-41 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № ----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Башяров Б.М.

 Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-53

по адресу: Нижняя улица, дом 5

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличие изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах №1-53 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

16.12.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-44

по адресу: Нижняя улица, дом 7

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах №1-44 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № ----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

16.12.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и
вентиляционных каналов в квартирах № 1-32

по адресу: Скаковая улица, дом 7/21А

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-
2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических
документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет.

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в
квартирах №1-32 отвечают требованиям нормативных документов и технической
документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик



Залуковская Н.Н.

Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

16.12.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и
вентиляционных каналов в квартирах № 1-60

по адресу: Скаковая улица, дом 34, корпус 1

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-
2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических
документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в
квартирах №1-60 отвечают требованиям нормативных документов и технической
документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

Залуковская Н.Н.

Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

16.12.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-60

по адресу: Скаковая улица, дом 34, корпус 2

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-60 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Башяров Б.М.

 Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 1 Башяров Б.М.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-136

по адресу: Ленинградский проспект, дом 9

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером - 250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-136 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода


Нет доступа в квартиры № ----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 1

Чистильщик



Залуковская Н.Н.

Башяров Б.М.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 2 Бурмистров В.Г.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-36

по адресу: 5-я улица Ямского Поля, дом 23, корпус 1

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах №1-36 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 2

Чистильщик



Залуковская Н.Н.

Бурмистров В.Г.

Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 2 Бурмистров В.Г.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и
вентиляционных каналов в квартирах № 1-50

по адресу: 5-я улица Ямского Поля, дом 23, корпус 2

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-
2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических
документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-50 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 2

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Бурмистров В.Г.

 Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 2 Бурмистров В.Г.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-80

по адресу: Ленинградский проспект, дом 24

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером -250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-80 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № ----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 2

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Бурмистров В.Г.

 Сумин А.И.

АКТ

Обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Москва

17.11.2023 г

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель начальника ПТО Залуковская Н.Н.

Начальник участка № 2 Бурмистров В.Г.

чистильщик Сумин А.И.

Составили настоящий акт о том, что произведено обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1-60

по адресу: улица Нижняя Масловка, дом 5, корпус 2

установления соответствия их требованиям СНиП 41-01-2003, СП42-101-2003, СП41-108-2004, правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. В квартирах предусмотрены не обособленные дымовые каналы (трубы)
2. Сечение дымовых каналов составляет 110мм, вентканалов - 110 мм
3. Дымовые каналы выполнены из кирпича, вентканалы - из кирпича
4. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером - 250мм и находятся в исправном состоянии.
5. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность
6. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии и расположены согласно проекта не нарушая СНиП 31-01-2003
7. Устья дымовых и вентканалов квартир располагаются вне зоны ветрового подпора
8. На оголовках дымовых каналов нанесены номера квартир
9. Все дымовые каналы, карманы очищены от сажи; вентиляционные каналы от пыли и посторонних предметов
10. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям
11. Дымовые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250мм, люки для очистки
12. Наличия изменений проекта нет

Вывод:

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования и вентиляционные каналы в квартирах № 1-60 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть допущены к эксплуатации.

В квартирах № --- нет доступа к карману дымохода

Нет доступа в квартиры № -----

Подписи:

Заместитель начальника ПТО

Начальник участка № 2

Чистильщик

 Залуковская Н.Н.

 Бурмистров В.Г.

 Сумин А.И.